

INFORMACIJSKI LIST

Haier klima uređaj

Uvoznik: MB Frigo Grupa d.o.o., Bani 81, 10010 Zagreb, Hrvatska

INFORMACIJSKI LIST		
HAIER KLIMA UREĐAJ		
Uvoznik: MB FRIGO GRUPA d.o.o. Bani 81, 10010 Zagreb, Hrvatska		
Naziv ili zaštitni znak		HAIER TUNDRA PLUS
Model unutarnjeg uređaja		AS35TADHRA-THC
Model vanjskog uređaja		1U35MEEFRA-1
Unutarnje i vanjske razine snage zvuka pri standardnim uvjetima	dB	55/63
Rashladno sredstvo		R32
GWP		675
SEER		6,4
Razred energetske učinkovitosti pri hlađenju		A++
Godišnja potrošnja energije pri hlađenju	kWh/y	197
Projektno opterećenje uređaja pri hlađenju	kW	3,6
SCOP		4,1
Razred energetske učinkovitosti pri grijanju (prosječna sezona)		A+
Godišnja potrošnja energije pri grijanju (prosječna sezona)	kWh/y	1092
Toplija sezona grijanja		/
Hladnija sezona grijanja		/
Projektno opterećenje uređaja pri grijanju	kW	3,2
Deklarirani kapacitet u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)	kW	2,83
Kapacitet pomoćnog sustava grijanja u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)	kW	0,6

Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu, rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Taj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om jednakim 675. To znači da bi u slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio 675 puta veći od utjecaja 1kg CO2 tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada nemojte sami pokušavati raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu niti rastavljati proizvod, a za to uvijek zovite ovlašteni servis.